



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



Főigazgató-helyettesi Szervezet
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Tűzvédelmi Főosztály

Tűzvédelmi igazgatás az állami katasztrófavédelemben

I. Katonai Hatósági Konferencia, 2012. május 9.

Wagner Károly tű. alezredes



2012. január 1.

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyres törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény hatályba lépése





1. Miért?





1. Miért?





1. Miért?





1. Miért?

- szigorúbb, hatékonyabb hatósági fellépés lehetősége
- egységes hatósági szemlélet és intézkedés
- tragédiák megelőzése
- költséghatékonyság

- szervezeti megújulás
- szabályozók





2. Egységes állami katasztrófavédelem

Tűzvédelem

Polgári védelem

Iparbiztonság

Integrált hatóság





2. Egységes állami katasztrófavédelem

Integrált hatóság


- másik két szakterület és beavatkozó állomány
 - hiányosság jelzése másik szakterületnek
 - jogszabályba nem ütköző, beavatkozást nehezítő hiányosság, állapot (ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzítés)





3. Szervezeti megújulás – a múlt


- Alapegységek: HÖT-ök





3. Szervezeti megújulás – a múlt


- Középszint: MKI





3. Szervezeti megújulás – a múlt

- országos: BM OKF





3. Szervezeti megújulás – a jelen

- Alapegységek: katasztrófavédelmi kirendeltségek

KK
Hatósági
Osztály

KK
Hatósági
Osztály
fővárosban: 5

KK
Hatósági
Osztály

KK
Hatósági
Osztály


KK
Hatósági
Osztály





3. Szervezeti megújulás – a jelen


- Középszint: MKI, FKI





3. Szervezeti megújulás – a jelen

- országos: BM OKF





3. Szervezeti megújulás

- Új alapelem: katasztrófavédelmi kirendeltség (65)
- Kirendeltséghez tartozik:
 - Tűzoltósági, iparbiztonsági, polgárvédelmi felügyelők
 - Hatósági osztály
 - hivatásos tűzoltóságok
 - katasztrófavédelmi őrsök
 - katasztrófavédelmi irodák





4. Szakhatóság-hatóság

- Jogkörök jelentős átrendeződése
- Jelentős építési ügyek – első végleges használatbavételig:
 - magas építmények,
 - a 20 000 m² összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
 - a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
 - a 10000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
 - az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
 - fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
 - metró és földalatti vasúti létesítmények,
 - Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.





4. Szakhatóság-hatóság


- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása
- eltérési engedélyezések
- műszaki követelménytől eltérő megoldás egyenértékűsége
- *vonatkozó műszaki követelmény: hazai és Európai Unió szabványok és normák összessége (OTSZ)*
- teljeskörűen nem szabályozott oltóberendezések





5. Tűzvédelmi tervezés

- tűzvédelmi tervfejezet
- Tvt. korábban: felelős tervező készíti
- 9/2008. ÖTM r. – OTSZ: tűzvédelmi szakértő **bevonása**
- akkor, ha a tűzoltóság szakhatóság
- tűzvédelmi tervezés





5. Tűzvédelmi tervezés

- tűzvédelmi dokumentáció (Ttv. 21. § (1) és(2)):
 - építészeti-műszaki tervdok. része
 - jogszabályban meghatározott esetben
 - tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálása
 - tűzvédelmi tervező vagy tűzvédelmi szakértő készítheti
- Készítendő (375/2011. Korm. r. 2 § (3)):
 - tűzvédelmi szakhatóság (jogszabályon alapuló) bevonása esetén
 - ha az építmény kettő vagy több pinceszintet tartalmaz
- Készítendő (375/2011. Korm. r. 1. § (1)):
 - Építmény építésügyi hatósági (létesítési) engedélyeztetéséhez
 - Építmény műszaki megvalósításához





5. Tűzvédelmi tervezés

- tűzvédelmi dokumentáció tartalma (37/2007. ÖTM r. 5. mell.)
 - az építmény, létesítmény megközelíthetőségére,
 - a létesítmény oltóvíz ellátására,
 - a létesítmény, építmény tűzveszélyességi osztályba sorolására, az építmények tűzállósági fokozatára,
 - az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 - a tűzszakaszok elhelyezkedésére,
 - a kiürítésre,
 - az épületgépészeti kialakításra, villamos és villámvédelmi rendszerre,
 - a tűzjelzésre és -oltásra,
 - a hő- és füstelvezetésre és kialakítására, és
 - a tűzterhelés meghatározására vonatkozó megoldások.





5. Tűzvédelmi tervezés

- tűzvédelmi dokumentáció tartalma (191/2009. Korm. r.)
 - A külön jogszabályban rögzített esetekben előírt részletes tűzvédelmi munkarész tartalmazza:
 - az építmény megközelíthetőségét, tűztávolságát,
 - az építmény oltóvíz-ellátásának biztosítását,
 - az építmény tűzveszélyességi osztályba sorolását, tűzállósági fokozatát,
 - a tűzszakaszok elhelyezkedését, a tűzszakasz-határokat és azokon található nyílászárók és átvezetések leírását,
 - az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereit,
 - a tűzterhelés meghatározását,
 - a kiürítési feltételek biztosítását,
 - az épületgépészet és a villámvédelmi rendszer kialakítását, valamint
 - a hő- és füstelvezetésre, tűzjelzésre és tűzoltásra vonatkozó megoldásokat.





5. Tűzvédelmi tervezés

- tűzvédelmi szakhatóság eljár (193/2009. Korm. r.):


- „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek,
- az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek,
- az 500 m² - szintenkénti összesített - alapterület feletti közösségi helyiséget tartalmazó épület,
- „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek,
- minden nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület,
- mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek,
- a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek
- ha az építési tevékenység eredményeként zenés, táncos rendezvény helyszínül szolgáló építmény létesül





5. Tűzvédelmi tervezés


- tűzvédelmi tervező (építésügyi, beép. tj, beép. oltó)
- tűzvédelmi tagozat (MMK, Építészkamara)
- bemenet (építésügyi) :
 - tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építő/építészmérnök
 - tűz- és katasztrófavédelmi szakirány
 - kamarai névjegyzékbe vétel





5. Tűzvédelmi tervezés

- tűzvédelmi tervező (építésügyi, beép. tj, beép. oltó)
- tűzvédelmi tagozat (MMK, Ép. Kamara)
- bemenet (beépített tj., beépített oltó) :
 - műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség
 - érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
 - mérnöki kamarai névjegyzékbe vétel





5. Tűzvédelmi tervezés

- tűzvédelmi szakértő (építész)
- Bemenet 1.:
 - tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építő/építészmérnök
tűz- és katasztrófavédelmi szakirány

VAGY


- építész/mérnöki kamarai tagság, felsőfokú állami végzettség,
felsőszintű tűzvédelmi képesítés
- Bemenet 2.:
 - 5 év szakmai gyakorlati idő
 - Szakértői vizsga





6. Szimuláció

- OTSZ két lehetősége
 - kiürítési számítás helyett
 - egyedileg tervezett füstelvezetés megfelelése
- valamint: eltérési engedélyezés során
- OKF jóváhagyhatja





6. Szimuláció

- szimulációt készítő kiválasztása
- egyeztetés OKF-en (kiindulási adatok megválasztása)
 - Pl.: tűz mérete, helye
- szimuláció lefuttatása
- eredmények bemutatása OKF-en
- ig. szolg. díj befizetése
- jóváhagyási eljárás – igazolás kiadása





7. Tűzvédelmi szakvizsga - 45/2011. (XII. 7.) BM r.

- új szakvizsgaköteles tevékenységek!
 - tg. nyílászáró-szerkezetek beépítése, javítása, karbantartása
 - tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazása, javítása
 - beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítése, javítása, karbantartása





8. Igazgatási szolgáltatási díj bevezetése

- 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet
- egyes szakhatósági közreműködések: 13000 Ft
- a tűzvédelmi szakértői engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárása, a nyilvántartás vezetése: 10000 Ft
- az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki megoldások jóváhagyására indított eljárás lefolytatása 50000 Ft





9. Szankcionálás

- 259/2011. Korm. r. (2012. ápr. 15.!) - tűzvédelmi bírság:
 - 41 tényállás
 - 23 esetben nincs mérlegelés
 - bírság mértéke, alsó-felső határ
- Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése
(100 000 - 1 000 000 Ft)
- Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott (60 000 - 1 000 000 Ft)





9. Szankcionálás

- szabálysértés

- jogkör, illetve tűzvédelmi szabálysértési tényállások megszűntek (ápr. 15.)

- helyszíni bírság tényállások

- polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés;
- jégen tartózkodás szabályainak megszegése;
- vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése;
- közúti közlekedési igazgatási szabályok megszegése;
- víziközlekedési szabályok megsértése;
- légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése;
- minőség tanúsítási kötelezettség megszegése;
- megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata;
- rossz minőségű termék forgalomba hozatala;
- fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása;
- vízszennyezés;
- ár- és belvízvédelmi szabálysértés.





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



10. Tűzmegeelőzés – szakmai tájékoztatók

- http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_szakmai_tajekoztatok

The screenshot shows a web browser window displaying the website of the National Fire and Rescue Service of Hungary. The page title is "Piacfelügyelet - Szakmai tájékoztatók". The main content area lists professional information from 1997 to 2010. The list includes:

- Szakmai tájékoztatók - 1997
- Szakmai tájékoztatók - 1998
- Szakmai tájékoztatók - 1999
- Szakmai tájékoztatók - 2000
- Szakmai tájékoztatók - 2001
- Szakmai tájékoztatók - 2002
- Szakmai tájékoztatók - 2003
- Szakmai tájékoztatók - 2004
- Szakmai tájékoztatók - 2005
- Szakmai tájékoztatók - 2006
- Szakmai tájékoztatók - 2007
- Szakmai tájékoztatók - 2008

Under the heading "Szakmai tájékoztatók - 2009", there is one item: "A tűzvédelmi szakvizsgáztatást szabályozó rendeletek összehasonlítása".

Under the heading "Szakmai tájékoztatók - 2010", there are several items:

- Tájékoztató a védelemmel ellátott acélszerkezetek tűzvédelmi osztályával kapcsolatban
- Belső Piaci Információs (MI) Rendszerről szóló tájékoztató
- Tájékoztató a gépjárművek üzemeltetéséről
- Tájékoztató a felvonók létesítési engedélyezési eljárásában a tűzvédelem, mint engedélyező szakhatóság részvételéről
- Tájékoztató a füstszívó készülékek megvalósításának ügyében
- Tájékoztató a homlokzati hőszigetelés kialakításának ügyében
- Tájékoztató hő-és füstelvezetés témakörében 1
- Tájékoztató hő-és füstelvezetés témakörében 2
- Tájékoztató menekülési útvonalon alkalmazható padlóburkolatok ügyében
- Tájékoztató tűzvédelem ügyében





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



10.Orsz. Tűzoltósági Főfelügyelő szakmai állásfoglalásai

- http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=altalanos_szakmai_allasfoglalasok

The screenshot shows a web browser window displaying the website of the National Fire and Rescue Service of Hungary. The page title is "BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=altalanos_szakmai_allasfoglalasok. The website header features the logo of the National Fire and Rescue Service and the text: "BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG „Magyarország szolgálatában a biztonságért!”". Below the header, there are navigation tabs: "Szervezeti információk", "Polgári védelem", "Tűzoltóság", and "Iparbiztonság". The main content area is titled "Szakmai állásfoglalások" and contains a list of four items:

1. Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelő szakmai állásfoglalása a tűzoltó védősíkok kötelező használatáról
2. Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelő szakmai állásfoglalása a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok egységes végrehajtására
3. Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelő szakmai állásfoglalása a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő bejelentésköteles tevékenységek kezeléséről
4. Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelő szakmai állásfoglalása a meglévő csarnoképületekben az OTSZ-től eltérő tárolási móddal kapcsolatos hatósági feladatok egységes végrehajtására

The footer of the website includes links for "Kapcsolat", "Honlap térkép", "Jogi nyilatkozat", "Adatvédelmi irányelvek", "Technikai ajánlás", "Impresszum", and "Letöltési segédlet". The Windows taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including "BM Országos Katasz...", "új magyar kozigaz...", "Microsoft PowerPoin...", "Jogtár - [Online - 19...", "T. Katonai Hatósági K...", "cikl új magyar kozig...", "1_2012_gazdfog...", and the system tray shows "HU" and "8:34".





Köszönöm a figyelmet!

*Wagner Károly tű. alez. * 06 1 469 4112 * Karoly.Wagner@katved.gov.hu*

